

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

г. Москва

(место составления акта)

ДП ДЭС района Котлово

"20" марта 2012 г.

(дата составления акта)

15.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 6-046-6111

По адресу/адресам г. Москва ул. Брамская дом 17 корп 2

(место проведения проверки)

На основании: Расследование № Р-В. 033-6111 от 19.03.2012

Зак. на строительство жилого комплекса "Москва Селвуд Б.В."

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена визуальная, документальная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

ДП г. Москва ДЭС района Котлово

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки

"20" 03 2012 г. с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч. 00 мин.

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 ч. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Мастеркиными

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) (заполняется при проведении выездной проверки)

г. Москва ДП района Котлово Лавровых Олег Григорьевич

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 20.03.2012 15.00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

проверки: № 7/22-21-10-2011/0063 от 29.09.2011. Наталья Захаркина

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами

прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Лавров Олег Григорьевич Мастеркина Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ГК РДЭ-50

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации, (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Срок выполнения 23.03.12 г.

Лавров Олег Григорьевич

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): приложение № 1 к акту проверки № В-0116-Б/м
от 20.09.2012 г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: приложение № 1 к акту проверки № В-0116-Б/м от 20.09.2012 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Кашкина О.П.
Жаргал О.А.

С актом проверки ознакомлен(а) копия акта со всеми приложениями получил(а): Савельев Сергей, Игорь
Морев Д.В. для Поташникова
Поташников Олег

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 сентября 2012 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение №1 к Акту проверки
от « 20 » марта 20 12 г. № В-0116-Билл

Вид проверки: ПЛАНОВАЯ / ВНЕПЛАНОВАЯ ОБР / ИНС.

АДРЕС: г. Москва дом № 17 корп. 2 стр. кв.

ВЛАДЕЛЕЦ: Уп. Французского
Департамента Полиции и Жандармерии
г. Москва

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ГУМ, Москва ФЭС района Новопеределкино


ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ФЛ "РЭУ-38"

Протокол: составлен № В-096/12-Билл не составлен.

На кого составлен протокол: юридическое лицо / должностное лицо.
(нужное отметить)



№ п/п	Учетный код	Выявлено/ не выявлено нарушений: (разные нарушения пронумеровать)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), который был нарушен
1	2	3	4
1	1431109	во ВРУ (Автоматическая система обнаружения неисправностей системы зажигания) обнаружены неисправности с истраченными жемперками тестовых кабелей	ч. 2.2. ЖНЧ-96-01/2
2	1431109	во ВРУ обнаружены неисправности в работе маршировочных устройств	ч. 2.2. ЖНЧ-96-01/2
3	1431109	во ВРУ обнаружены неисправности маршировочных аппаратов, звуковых и световых сигналов	ч. 2.2. ЖНЧ-96-01/2
4	1431109	во ВРУ обнаружены неисправности звуковых устройств	ч. 2.2. ЖНЧ-96-01/2
5	1431109	во ВРУ обнаружены неисправности звуковых устройств	ч. 2.2. ЖНЧ-96-01/2
6	224113	в черном помещении обнаружены неисправности автоматического выключателя (АВР)	ч. 2.2. ЖНЧ-96-01/2
7	224113	в черном помещении обнаружены неисправности выключателя (автоматического)	ч. 2.2. ЖНЧ-96-01/2

Накрупнейшим образом
металлические детали
легкие легированные
стали и сплавы



Продолжение на _____ листах.

ПОДПИСЬ ЛИЦ, ПРОВОДИВШИХ ПРОВЕРКУ:

 (Жуковская В.Н.)
 (Александров С.А.)

Технический отдел №17, Москва
123 р-н Новосибирск

Лавринов О.Г.

ПРОТОКОЛ № 13-055/12-БМЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

"20" марта 2012 г.

111396, Москва, Союзный пр-т, д. 22
(место составления протокола)

Главный специалист Мосгосинспекции Каширина О.И.
должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол

на основании ст. 283 Кодекса РФ об административных правонарушениях составлен (-а) настоящий протокол в отношении:

1. Государственное унитарное предприятие г. Москвы Дирекция
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица)

Единого заказчика района Новощиреево
2. Адрес, телефон: 111396, г. Москва, Союзный пр-т, д. 22
(юридический/фактический адрес для юридического лица; место жительства/адрес регистрации для физического лица)

3. (для юридического лица): ИНН 7720009634
Банк ОАО "Банк Москвы" отг. Треховское г. Москва
Расч/С 40602810600310000005 Кор/С 30701810500000000219
БИК 044525219 КПП 772001001 ОКATO 45263576000

4. (для физического лица): дата и место рождения - « » 19 г.

место работы и адрес места работы:

5. Иные сведения: Главный инженер РЧП г. Москва ДФЗ района
(для физического лица - данные о документе, удостоверяющем личность; указание о нахождении на воинской службе; для должностного лица - должность; для представителя юридического лица - фамилия, имя, отчество, должность; отметка о действии по доверенности)
Новощиреево Лаврикова Ольга Григорьевна
по доверенности № 5/И от 20.03.2012 г.

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников), ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами и обязанностями в соответствии с Кодексом) разъяснены - (Лаврикова О.Г.)
(подпись или отметка об отказе от подписи) (фамилия, инициалы)

Время совершения правонарушения: «20» марта 2012 г. 15 ч 00 м.

Место совершения правонарушения: г. Москва, ул. Братская, д. 17, корп. 2

Административное правонарушение выразилось в следующем:

В ходе проверки работ по технической эксплуатации
(описание события правонарушения и других необходимых обстоятельств дела, предусмотренных ст. 26.1 КоАП:
и обслуживанию жилищного фонда по адресу: г. Москва
когда совершено (дата и время совершения), в каких именно действиях (бездействиях) оно выразилось;
ул. Братская, д. 17, корп. 2 выявлено: во ВРУ (вводно-распределительное
какой нормативный акт нарушен (название, дата, номер, пункт, часть, статья), последствия правонарушения)
устройство) однолинейная схема не оформлена в соответствии
с правилами эксплуатации электроустановок; во ВРУ отсутствует
узеловая маркировка фазных проводов; во ВРУ отсутствует
маркировка назначений отдельных аппаратов защиты и перечень
всех аппаратов защиты; во ВРУ соединение двух нулевых
проводников выполнено поодиночному соединению; во ВРУ при
проведении проверки технической эксплуатации не проведено измерение
рабочей емкости автоматического выключателя (АВР); в щитах и
кабинетах не работает автоматический выключатель
освещения ЛЭМ с самим нарушением ИРиантис г. Москвы
д.2.2 ЖИМ-96-01/2. Наладка инженерного оборудования жилых
зданий (утвержден и введен в действие Постановлением Правительства
Москвы от 04.06.1996г. №465.)

В указанных действиях усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного: ст. 9.1 Кодекса г. Москвы об административных правонарушениях.

Отметки о разъяснении прав иным лицам (при их участии в составлении протокола): права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. КоАП РФ, мне разъяснены. (потерпевший - ст.25.2; свидетеля - ст.ст. 17.9, 25.6; понятого - ст.25.7; специалиста - ст.ст. 17.9, 25.8; эксперта - ст.ст. 17.9, 25.9; переводчика - ст.ст. 17.9, 25.10 КоАП)

1) _____
(процессуальное положение) (фамилия, имя, отчество) (подпись)
_____ (адрес места проживания/регистрации, телефон)

2) _____
(процессуальное положение) (фамилия, имя, отчество) (подпись)
_____ (адрес места проживания/регистрации, телефон)

Объяснения, заявления, замечания лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении (законного представителя юридического лица):

_____ (существо поступивших объяснений, заявлений, замечаний и поправок к протоколу или отметка о том, что они не поступили)

С протоколом ознакомлен:

Лицо, в отношении которого составлен протокол (законный представитель юридического лица):
_____ (Лабрикова О. Г.)
(подпись, отметка отказа от подписи) (фамилия, инициалы)

Протокол составил: _____ (Кашина О. И.)
(подпись должностного лица) (фамилия, инициалы)

Копия протокола вручена (отправлена по почте):

1. «20» марта 2012 г. _____ (Лабрикова О. Г.)
(подпись) (фамилия, инициалы)
2. «__» 20 г. _____ (фамилия, инициалы)
(подпись)

О рассмотрении дела № В-075/12-6 МД «ДЗ» от 2012 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 19 (2 этаж, каб.209) уведомлен:

_____ (Лабрикова О. Г.)
(подпись) (фамилия, инициалы)
Прошу рассмотреть дело без моего участия: _____ (Лабрикова О. Г.)
(подпись) (фамилия, инициалы)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс: 688-93-81

20. апреля 20 12 г.

№ 8 - 0116-Б/12

РАЙОН: Новосурово

ПРЕДПИСАНИЕ

ВЫДАНО:

РМ, Москва ДСЗ район Новосурово
Кому: (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

442 000 9634

ИНН (для юридических лиц),

адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведения о документе, удостоверяющем личность (для должностного лиц и граждан)

(в т.ч. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ - АКТ от 20. 03. 20 12 г. № 8-0116-Б/12)

ПО АДРЕСУ: г. Москва дом № 17 корп. 2 стр. кв.
п. Видное ул. Брашнаев

№ п/п	Учетный код	Содержание предписания (мероприятия (работы), предписанные для выполнения)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), требования которого были нарушены	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	1431103	Во ВРУ (Корпус - расширительной системы) оборудовать опломбированную схему в соответствии с требованиями эксплуатационно-технической документации	п. 2.7. ЖМ - 96-01/2	16.05.2012
2	1431104	Во ВРУ оборудовать узлы маркировки, оборудование в соответствии с нормативными требованиями	п. 2.7. ЖМ - 96-01/2	16.05.2012
3	1431104	Во ВРУ маркировать все диалогные группы и входы из системы	п. 2.7. ЖМ - 96-01/2	16.05.2012
4	1431103	Во ВРУ, каждое соседнее здание в пределах территории	п. 2.7. ЖМ - 96-01/2	16.05.2012

		Книжка по ф. 101-101		
		сверенные		
5	1431109	Трудовые книжки и наказы св. книжки №17 (автоматическая вы- дача карточек)	н.2.7. 504-96 01/2	16.05.2012
6	221113	В карточном порядке кни- жки: включены (в работы включены) доку- менты	н.2.7. 504-96 01/2	16.05.2012
7	221111	В карточном порядке кни- жки: включены (в работы включены) доку- менты	н.2.7. 504-96 01/2	16.05.2012

Продолжение на _____ листах.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

За невыполнение в срок настоящего предписания установлена административная ответственность (ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Григорьев Евгений Александрович Григорьев Евгений Александрович
должность подпись Ф.И.О.

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: 20.03.2012 г. Сидорова Сидорова
(лично / № квитанции, дата отправки) подпись Ф.И.О.

**Приложение №1
к Акту проверки
№ В-0116-БМЛ от 22.05.2012г**

В-0116-БМЛ от 20.03.2012

(продолжение - № 2 листа) Акта проверки № 4 акт / в пр.)

Выданного: ГУП г. Москвы "ДЕЗ района "Новогиреево"

ОБЪЕКТ: Жилой дом (домов №№, ДП, ОДН, в прочее)

АДРЕС: 111397, Братская ул., д. 17, к. 2

Проверкой установлено:

№ п/п	Код	Мероприятие, предписываемое исполнителем	Срок исполнения	Дата поступления информации о завершении работ	Дата предыдущей проверки	Дата завершения работ
1	1431109	Провести ревизию и наладку системы АВР (автоматическое включение резерва)	16.05.2012			16.05.2012
2	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) оформить однолинейную схему в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок	16.05.2012			16.05.2012
3	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) обозначить цветовой маркировкой фазные проводники в соответствии с нормативными требованиями	16.05.2012			16.05.2012
4	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) протестировать все аппараты защиты и вывесить их перечень	16.05.2012			16.05.2012
5	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) каждое соединение нулевых проводников выполнить под одно бытовое соединение	16.05.2012			16.05.2012
6	221113	В чердачном помещении установить автоматический выключатель (в рабочем состоянии) освещение	16.05.2012			16.05.2012
7	221113	В чердачном помещении выполнить монтаж подключения дополнительного токоприемника (интернет) в соответствии с правилами электромонтажа	16.05.2012			16.05.2012

За неисполнение предписания в срок составлен протокол № _____

Продолжение на _____ листах

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПРОВЕДИВШЕГО ПРОВЕРКУ:

_____ (Климова О.Н.)
 _____ (Асадова В.А.)

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Оперативный ГУП г. Москвы "ДЕЗ
района "Новогиреево"

_____ (Борисов М.В.)

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

г. Москва
(место составления акта)
ДТТ ДСЗ района Новогрибово

"20" марта 2012 г.
(дата составления акта)
15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ В-017-ВМ

По адресу/адресам г. Москва ул. Брашнаев дом 17 корп. 1
(место проведения проверки)

На основании Решение № П-В-133-ВМ от 19.03.2012
Зам. нар. судьи Федор Кириллович г. Москва Судья В.В.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
ДТТ в Москве ДСЗ районе Новогрибово

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки
"20" 03 2012 г. с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 64.00.
" 20 " 20 " г. с " час. " мин. до " час. " мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 64.00 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Морозовым
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) Савин инициалы ДТТ
г. Москва ДСЗ р-не Новогрибово Лавриков В.В. Дань Ульянович
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 20.03.12

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: № 21-10-2011/110063 от 29.09.2016, Каналов руководитель
по надзору за соблюдением дисциплины и законности С.Н. Каналов
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Савин инициалы ДТТ Каналов С.Н.
Савин инициалы ДТТ Лавриков В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: УК № 179-38

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации, (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

Срок изготовления 23.03.12г.

Лавриков В.В.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): при проверке в т.ч. отсут. проверки № 8-0117-Полл
От 20.03.2012 г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: приложение к т.ч. отсут. проверки № 8-0117-Полл от
Подписи лиц, проводивших проверку: Калинина О.Н., Лавринов О.Л.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Лавринов Сергей Владимирович
Лавринов Олег Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10 марта 2012 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение №1 к Акту проверки
от « 20 » марта 2012 г. № 1-014 ДМ

Вид проверки: ПЛАНОВАЯ / ВНЕПЛАНОВАЯ ОБР / ИНС

АДРЕС: г. Москва дом № 17 корп. 1 стр. кв.

ВЛАДЕЛЕЦ: Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москва

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ГУП г. Москва ФЭЗ район Потоки


ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: УК ПЭУ-38

Протокол: составлен № В-096/12-Вилл не составлен.

На кого составлен протокол: юридическое лицо/должностное лицо.
(нужное отметить)

№ п/п	Учетный код	Выявлено/ не выявлено нарушений: (разные нарушения пронумеровать)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), который был нарушен
1	2	3	4
1	143109	Во ВРУ (Актно-распределительная распределительная установка) обнаружены следы не соблюдения в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок	п.2.2. ПУМ-96-01/2
2	163105	Обнаружены следы нарушения правил пользования лифтами в коридорах (сек. 1 с 1-16 эт.)	Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда утверждены Постановлением Госстроя РФ от 27.08.2003 г. №170
3	143109	Во ВРУ обнаружены нарушения правил пользования электросчетчиками и их щитами	п.2.2. ПУМ-96-01/2
4	321111	На территории дома перед черной железной оградой обнаружены следы нарушения правил благоустройства территории	п.2.7. ПУМ-96-01/2
5	321111	На территории дома перед черной железной оградой обнаружены следы нарушения правил благоустройства территории	п.2.2. ПУМ-96-01/2
6	221113	В черной железной оградке обнаружены следы нарушения правил благоустройства территории	п.2.2. ПУМ-96-01/2

коробка передач, шток
сверление шток-шарнир
шток-шарнир. Шток
сверление



Продолжение на _____ листах.

ПОДПИСЬ ЛИЦ, ПРОВОДИВШИХ ПРОВЕРКУ:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature] *Кашин* 6
[Handwritten signature] *Старин* 0

Заведующий отделом М. Москва
ФЭЗ при Губинереева

Ставрина

В указанных действиях усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного: ст. 9.1 Кодекса г. Москвы об административных правонарушениях.

Отметки о разъяснении прав иным лицам (при их участии в составлении протокола): права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. КоАП РФ, мне разъяснены. (потерпевший - ст.25.2; свидетеля - ст.ст. 17.9, 25.6; повятого - ст.25.7; специалиста - ст.ст. 17.9, 25.8; эксперта - ст.ст. 17.9, 25.9; переводчика - ст.ст. 17.9, 25.10 КоАП)

1) _____
(процессуальное положение) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

2) _____
(процессуальное положение) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

_____ (адрес места проживания/регистрации, телефон)
Объяснения, заявления, замечания лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении (законного представителя юридического лица):

_____ (существо поступивших объяснений, заявлений, замечаний и поправок к протоколу или отметка о том, что они не поступили)

С протоколом ознакомлен:
Лицо, в отношении которого составлен протокол (законный представитель юридического лица):
_____ (подпись, отметка отказа от подписи) Лаврикова О.Т. (фамилия, инициалы)

Протокол составил: _____ (подпись должностного лица) Кашкин С.Н. (фамилия, инициалы)

Копия протокола вручена (отправлена по почте):
1. «28» 03 2012 г. _____ (подпись) Лаврикова О.Т. (фамилия, инициалы)
2. « » г. _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

О рассмотрении дела № В-096/12-ВЖЛ «3.04.» 2012 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 19 (2 этаж, каб.209) уведомлен:

Прошу рассмотреть дело без моего участия: _____ (подпись) Лаврикова О.Т. (фамилия, инициалы)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 681-59-01 Факс: 688-93-81

20. мая 2012 г.

№ В - 0МЖ - 6111

РАЙОН: Новосуровское

ПРЕДПИСАНИЕ

ВЫДАНО: ДМЖ Москва №23 в/не Новосуровское
 Кому: (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)
442 000 9634
 ИНН (для юридических лиц)

адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведения о документе, удостоверяющем личность (для должностного лица и граждан)

(в т.ч. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ - АКТ от 20.05.2012 г. № В-0МЖ-6111)

ПО АДРЕСУ: г. Москва дом № 17 корп. 1 стр. кв.
 п. индекс ул. Брандербургская

№ п/п	Учетный код	Содержание предписания (мероприятия (работы), предписанные для выполнения)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), требования которого были нарушены	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	143109	Во ВРУ (Аварно-ремонтная бригада) обеспечить выполнение работ в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок	4.27.ЭМН-96-01/2	16.05.2012
2	163105	Промышленность ПК оборудовать средствами пожаротушения сек 1 ст-16 этаж	Требования пожарной безопасности к объектам размещения объектов с массовым пребыванием людей, в том числе к объектам размещения объектов с массовым пребыванием людей, в том числе к объектам размещения объектов с массовым пребыванием людей, в том числе к объектам размещения объектов с массовым пребыванием людей	16.05.2012
3	143109	Во ВРУ обеспечить	4.27.ЭМН-96-	16.05.2012

**Приложение №1
к Акту проверки
№ В-0117-БМЛ от 22.05.2012**

В-0117-БМЛ от 20.03.2012

(предписание - № и дата / Акта предыдущей проверки № и дата / в др.)

Выданного: ГУП г. Москвы "ДЕЗ района "Новый пресно"

ОБЪЕКТ: Жилой дом
(жилой дом, ЦТП, ОДН и прочие)

АДРЕС: 111397, Братская ул., д. 17, к. 1

Проверкой установлено:

№ п.п.	Код	Мероприятия, подлежащие выполнению	Срок исполнения	Дата поступления информации о завершении работ	Дата предыдущей проверки	Дата завершения работ
1	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) оформить однолинейную схему в соответствии с правилами устройства электроустановок	16.05.2012			16.05.2012
2	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) промаркировать все аппараты защиты и вывесить их перечень	16.05.2012			16.05.2012
3	1631105	Укомплектовать шкафы ПК средствами тушения огня / пожарного извещателя (об.) с 1-16 эт.)	16.05.2012			16.05.2012
4	221113	В чердачном помещении закрыть распаячную коробку, восстановить изоляцию токоведущих проводников, соединенных эл. проводов выполнить в соответствии с правилами электромонтажа	16.05.2012			16.05.2012
5	321111	На техническом этаже перед чердачным помещением установить автоматический выключатель питания освещения чердачного помещения	16.05.2012			16.05.2012
6	321111	На техническом этаже перед чердачным помещением закрыть распаячную коробку, убрать соединения по методу скрутки, восстановить изоляцию магистральных проводов	16.05.2012			16.05.2012

За неисполнение предписания в срок составлен протокол № _____

Продолжение на _____ листах

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПРОВЕДИВШЕГО ПРОВЕРКУ:

_____ (Кашкина А.К.)
 _____ (Андреев А.П.)

 _____ (Березов М.И.)

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Заведующий ЦТП, Москва ДЕЗ
Иванов И.И.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

ГУП г. Москва ДЗ района
(место составления акта)
Новосирево

" 20 " марта 2012 г.
(дата составления акта)
15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ В-0089-Б/М

По адресу/адресам г. Москва ул. Фрезерная д. 15 к. 3
(место проведения проверки)

на основании: Распоряжение № Р-В-033-Б/М от 19.03.2012г. Глав. инсп.
Государственной жилищной инспекции г. Москва Соловьев В.В.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена выставочная выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГУП г. Москва ДЗ района Новосирево

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки

«20» 03 2012 г. с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 часов 00 мин
(рабочих дней/часов)


Акт составлен: Москжилинспекция
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) Главный инспектор ГУП г. Москва
ДЗ района Новосирево Лавриков Олег Александрович 20.03.2012г.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время) 15.00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: № 7/32-21-10-2011 МР063 от 29.09.2011г. Начальник Управе-
ния по надзору за соблюдением федерального законодательства С.Н. Манеркин
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист ИЖИ Новосирево О.А.
Главный специалист ИЖИ Фаминин Р.И.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ООО "ФН Лотос"
Главный инспектор Осинов Г.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации, (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

Срок изготовления: 23.03.12г
Инспекция  Суров

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): приложение №1 к акту проверки № В-0899-Б/М
от 20.03 2012г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Асгаров О.И. Калинин О.И.
(подпись проверяющего)

Матрицына О.И.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: приложение №1 к акту проверки № В-0899-Б/М от 20.03.12
Подписи лиц, проводивших проверку: Асгаров О.И. Калинин О.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Матрицына О.И. Калинин О.И.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 марта 2012г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение №1 к Акту проверки
от «20» марта 2012 г. №В-8089-БМ

Вид проверки: ПЛАНОВАЯ / ВНЕПЛАНОВАЯ ОБР / ИНС

АДРЕС: с. Москва ул. Трулевская дом № 15 корп. 3 стр. кв.

ВЛАДЕЛЕЦ: Директор ООО "УК "Лотос" физлицом

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО "УК "Лотос" г. Москва

ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО "УК "Лотос"

Протокол: составлен № В-110/12-БМ, не составлен.

На кого составлен протокол: юридическое лицо/должностное лицо.
(нужное отметить)

№ п/п	Учетный код	Выявлено/ не выявлено нарушений: (разные нарушения пронумеровать)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), который был нарушен
1	2	3	4
1	1431109	Выявлена схема ВРУ (водоподогревательное устройство) не оформлена в соответствии с требованиями устройства электроустановок	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2
2	1431109	Отсутствует маркировка панели отключающих аппаратов защиты во ВРУ и на приводах	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2
3	1431109	Во ВРУ присоединение многожильных кабелей выполнена без оконечности	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2
4	1431109	Отсутствует защитный экран панели ВРУ	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2
5	1431109	Отсутствует обозначение пола панели выключателя на приводах кабелей ВРУ	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2
6	1431109	Во ВРУ в шкафу кабельный ввод без защиты	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2
7	1431109	Во ВРУ соединены проводящих проводников без изоляции	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2
8	1431109	Отсутствует средство индивидуальной защиты во ВРУ	П. 5.6.8 МРК 2-03.2003
9	1431109	В шкафу ВРУ (пожарный шкаф) отсутствует средство защиты от поражения током	Правила и нормы техники безопасности при эксплуатации электроустановок (Правила безопасности Госгортехнадзора РФ от 24.09.2003г. № 170)
10	821111	В комнате 1 этаже отсутствует защитная крышка на распределительном щитке	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2

ПРОТОКОЛ № В-110/12-Б.М.Е
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

"20" марта 2012 г.

г. Москва, Сокольнический пр-д, д. 22
(место составления протокола)

г. Москва, Д/з район Новогиреево

Лавиной специалистом Мосгосинспекцией Асараев О.А.
должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол

на основании ст. 283 Кодекса РФ об административных правонарушениях составлен (а) настоящий протокол в отношении:

1. Государственное учреждение культуры управления города Москвы
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

2. Адрес, телефон: Дирекция центра занятости района Новогиреево
г. 111396 г. Москва, Сокольнический пр-д, д. 22
(юридический/фактический адрес для юридического лица; место жительства/адрес регистрации для физического лица)

3. (для юридического лица): ИНН 7720009634
Банк ОЮ "Банк Москва" от Лерберова в Москва
Расч/С 406028406 00310000005 Кор/С 301018105 00000000219
БИК 044525219 КПП 77200001 ОКATO 45263576000

4. (для физического лица): дата и место рождения — « » 19 г.

место работы и адрес места работы:

5. Иные сведения: Лавиной инженер Д/З г. Москва Д/з район Новогиреево
(для физического лица — данные о документе, удостоверяющем личность; указание о нахождении на воинской службе; для должностного лица — должность; для представителя юридического лица — фамилия, имя, отчество, должность; отметка о действии по доверенности)

Махрикова Ольга Григорьевна
по доверенности № Б/Н от 20.03.2012 г.
Права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников), ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами и обязанностями в соответствии с Кодексом) разъяснены — (Махрикова О.Г.)
(подпись или отметка об отказе от подписи) (фамилия, инициалы)

Время совершения правонарушения: «20» марта 2012 г. 15 ч. 00 м.

Место совершения правонарушения: г. Москва ул. Фрезерская, д. 15, к. 3

Административное правонарушение выразилось в следующем:

В ходе проверки работ по технической эксплуатации и обслуживанию
(описание события правонарушения и других необходимых обстоятельств дела, предусмотренных ст. 264 КоАП)
технического фонда по адресу: г. Москва ул. Фрезерская, д. 15, к. 3 в 15:00
когда совершено (дата и время совершения), в каких именно действиях (бездействиях) оно выразилось;
выявлено: 1) односторонний обмен ВРУ/обмоткой трансформаторных устройств не
какой нормативный акт нарушен (название, дата, номер, пункт, часть, статья); последствия правонарушения)
согласно с требованиями к правилам устройства электроустановок;
2) отсутствует маркировка намотки обмотки аппарата защиты в ВРУ и на
передней; 3) во ВРУ не установлены индивидуальные приборы учета электроэнергии; 4) отсутствует защитная оболочка намотки ВРУ; 5) отсутствует обозначение
тока и маркировка на предохранителях ВРУ; 6) во ВРУ выключатель кабельный
КВЭР тип "Б" не заземлен; 7) во ВРУ отсутствуют проводящие проводящие
выполнены методы скрутки; 8) в клеммной коробке отсутствует защитная
крышка на клеммной коробке

Днем ранее нарушен норматив в Москве ч. 2.2 п. 11.1-26 от 12.
"Норматив инженерного обслуживания сетей электроснабжения и
введен в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996, № 465)

В указанных действиях усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного: ст. 9.1 Кодекса 9.1 КоАП об административных правонарушениях.

Отметки о разъяснении прав иным лицам (при их участии в составлении протокола): права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. КоАП РФ, мне разъяснены: (потерпевший - ст.25.2; свидетеля - ст.ст. 17.9, 25.6; понятого - ст.25.7; специалиста - ст.ст. 17.9, 25.8; эксперта - ст.ст. 17.9, 25.9; переводчика - ст.ст. 17.9, 25.10 КоАП)

1) _____
(процессуальное положение) (фамилия, имя, отчество) (подпись)
_____ (адрес места проживания/регистрации, телефон)

2) _____
(процессуальное положение) (фамилия, имя, отчество) (подпись)
_____ (адрес места проживания/регистрации, телефон)

Объяснения, заявления, замечания лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении (законного представителя юридического лица):

_____ (существо поступивших объяснений, заявлений, замечаний и поправок к протоколу или отметка о том, что они не поступили)

С протоколом ознакомлен:
Лицо, в отношении которого составлен протокол (законный представитель юридического лица): _____
(подпись, отметка отказа от подписи) (фамилия, инициалы) (Лавкинов О.Т.)

Протокол составил: _____
(подпись должностного лица) (фамилия, инициалы) (Асаулов О.С.)

Копия протокола вручена (отправлена по почте):
1. 20 марта 2012 г. _____ (подпись) (фамилия, инициалы) (Лавкинов О.Т.)
2. « » _____ 20 г. _____ (подпись) (фамилия, инициалы)

О рассмотрении дела № 10/12-БМ «03» апреля 2012 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 19 (2 этаж, каб.209) уведомлен:

_____ (подпись) (Лавкинов О.Т.)
(фамилия, инициалы)
Прошу рассмотреть дело без моего участия: _____ (подпись) (Лавкинов О.Т.)
(фамилия, инициалы)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 681-59-01 Факс: 688-93-81

20. марта 2012 г.

№ В - 0089 - БМ

РАЙОН: Новосурово

ПРЕДПИСАНИЕ

ВЫДАНО: ДН в Москве ДВЗ района Новосурово

Кому: (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

472.000.9634

ИНН (для юридических лиц)

адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведения о документе, удостоверяющем личность (для должностного лица и граждан)

(в т.ч. по результатам проверки - АКТ от 20.03.2012 г. № В-0089-БМ)

ПО АДРЕСУ: Москва ул. Фрунзевская дом № 15 корп. 3 стр. кв.
п. индекс

№ п/п	Учетный код	Содержание предписания (мероприятия (работы), предписанные для выполнения)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), требования которого были нарушены	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	1431109	Оформление системы ВРУ (водопроводно-канализационное хозяйство) сформировать в соответствии с правилами устройства электроустановок	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2	16.05.2012
2	1431109	Трамвайная и обходной трассы ангаров закрыть и вывесить их номера во ВРУ	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2	16.05.2012
3	1431109	Во ВРУ проследить за состоянием кабелей вывесить через пакеты	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2	16.05.2012
4	1431109	Установить защитный экран на кабель ВРУ	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2	16.05.2012
5	1431109	Устранить ток замыкания на землю во ВРУ	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2	16.05.2012
6	1431109	Защитная вывеска - табличка во ВРУ	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2	16.05.2012
7	1431109	Во ВРУ устранить ток замыкания	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2	16.05.2012

		интервью. бытность в совет-		
		ствии с требованиями		
+	8	131105 Коллонтаева Александра	п. 5.66 МБМ-202-2013	16.05.2012
		инженерная служба РЖД		
←	9	1651105 Коллонтаева Наталья Александровна	Актриса и поэтесса	16.05.2012
		и.и. (ранее) следователи Свердловской области - контрактная служба	Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) РФ	
			ПР от 24.08.2005 № 90	
+	10	821111 В халме 1 этаж установка защит-	п. 2-2 ЖСММ-96-с/12	16.05.2012
		ного экрана на рабочем месте		
		кабинета		

Продолжение на _____ листах.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

За невыполнение в срок настоящего предписания установлена административная ответственность (ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Кабанов Евгений Игоревич Александров
должность подпись Ф.И.О.

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: 20 марта 2012 г. лично Лабрикова О.Т.
(лично / № квитанции, дата отправки) подпись Ф.И.О.

**Приложение №1
к Акту проверки
№ В-0089-БМЛ от 22.05.2012 г**

В-0089-БМЛ от 20.03.2012

(продолжение - № и дата / Акта предыдущей проверки № и дата / и др.)

Выданного: ГУП г. Москвы "ДЕЗ района "Новогиреево"

ОБЪЕКТ: Жилой дом
(каждый дом, ЦТП, ОДС и прочее)

АДРЕС: 111396, Фрязевская ул., д. 15, к. 3

Проверкой установлено:

№ п.п	Код	Мероприятия, предусмотренные предписанием	Срок исполнения	Дата поступления информации о выполнении работ	Дата предыдущей проверки	Дата завершения работ
1	1431105	Укомплектовать средствами индивидуальной защиты ВРУ (вводно-распределительное устройство)	16.05.2012			16.05.2012
2	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) соединение токоведущих проводников выполнить в соответствии с правилами электромонтажа	16.05.2012			16.05.2012
3	1431109	Установить защитный экран панели ВРУ (вводно-распределительное устройство)	16.05.2012			16.05.2012
4	1431109	Указать токи плавающих вставок на предохранителях ВРУ (вводно-распределительное устройство)	16.05.2012			16.05.2012
5	1431109	Задействовать второй кабельный ввод луч "Б"	16.05.2012			16.05.2012
6	1431109	Однолинейную схему ВРУ (вводно-распределительное устройство) оформить в соответствии с правилами устройства электроустановок	16.05.2012			16.05.2012
7	1431109	Промаркировать и обозначить все аппараты защиты и вывесить их перечень во ВРУ (вводно-распределительное устройство)	16.05.2012			16.05.2012
8	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) присоединения многожильных проводов выполнить через наконечники	16.05.2012			16.05.2012
9	1631105	Укомплектовать шкафы ПК (пожарный край) средствами тушения огня - пожарными рукавами	16.05.2012			16.05.2012
10	321111	В холле I этажа установить защитную крышку на распределительную коробку	16.05.2012			16.05.2012

За неисполнение предписания в срок составлен протокол № _____

Продолжение на _____ листах

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПРОВЕДИВШЕГО ПРОВЕРКУ:

Александр Д.В.
Михаил В.И.
(_____)
(_____)

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕННЫ:

Энергетик ПМ с Москва 263
Рабочий "Новогиреево"

(_____)
(_____)
(_____)
Борис Л.И.

5

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

г. Москва
(место составления акта)

" 20 " марта 2012 г.
(дата составления акта)
15.00
(время составления акта)

ГУМ ДЭС района Котловское

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ В-0118-Вкл

По адресу/адресам г. Москва ул. Мартовская д. 39 корп. 2
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № Р-033-Вкл. от 19.03.2012г.
Зам. Нач. Государственной жилищной инспекции г. Москва Васильев В.В.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Васильев В.В. Васильев В.В. проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
ГУМ Москва ДЭС района Котловское

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки
« 20 » 03 2012 г. с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6ч.00мин.

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 04.00мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Мосжилинспекция
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы)
(заполняется при проведении выездной проверки) Васильев В.В. Шенников В.В.
г. Москва ДЭС района Котловское Васильев В.В. Шенников В.В.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 20.03.2012 г.
проверки: № 12-01-10-111003 от 20.03.2012г. Начальник управления
по надзору за соблюдением федерального законодательства С.Н. Макаров
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Васильев В.В. Шенников В.В.
Васильев В.В. Шенников В.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ООО "Орион"

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации, (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации); присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

Срок хранения 23.03.12г

В.В. Шенников

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): училое дело №1 к акту проверки № В-0118-Влад
вып. 2003 2012

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а) уилое дело №1 к акту проверки № В-0118-Влад копию акта со всеми приложениями получил(а):
Лаврик О.В. Директор
Лаврик О.В. Директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 марта 2012

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Зафиксировано и шифр, № 0118

Лаврик О.В.

Приложение №1 к Акту проверки
от «20» марта 2012 г. № В-0118-Виль

Вид проверки: ПЛАНОВАЯ / ВНЕПЛАНОВАЯ ОБР / ИНС

АДРЕС: г. Москва дом № 39 корп. 2 стр. кв.

ВЛАДЕЛЕЦ: Ул. Маршальская
Департамент жилищной политики и жилищного
фонда г. Москва

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ГУП «Москва ЖЭЗ района Юго-Восточного

ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Дригон»

Протокол: составлен № В-094/12-Виль, не составлен.

На кого составлен протокол: юридическое лицо/должностное лицо.
(нужное отметить)

№ п/п	Учетный код	Выявлено/ не выявлено нарушений: (разные нарушения пронумеровать)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), который был нарушен
1	2	3	4
1	143109	Во ВРУ (Корпус-распределительная установка) отсутствуют счеты на вводе электр. в соответствии с правилами эксплуатации электротехнических устройств	4.2.2. ЖНМ-96-01/2
2	143109	Во ВРУ неправильно выполнено маркировка аппаратов защиты, отсутствующая крышка	4.2.2. ЖНМ-96-01/2
3	143109	Во ВРУ отсутствуют рубильники на рубильных щитах 1 Б	4.2.2. ЖНМ-96-01/2
4	143109	Во ВРУ отсутствуют крышки вил маркировка аппарата защиты (от трансформатора тока)	4.2.2. ЖНМ-96-01/2
5	143109	Отсутствует защитный экран на вил ВРУ	4.2.2. ЖНМ-96-01/2
6	141101	Несоблюдение требований нормативной документации к ВРУ	приложение 2 ЖНМ. 2004/1
7	143109	Отсутствует крышка щита	4.2.2. ЖНМ-96-01/2
8	163105	Отсутствует средство тушения при пожаре (порошок) в коридоре (с. 1-1675)	Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда Департамент Жилищно-коммунального хозяйства Правительства Москвы 27.09.2003г. №190
9	221113	В чердачном помещении	4.2.7. ЖНМ-96-01/2

ПРОТОКОЛ № В-097/12-БМЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

20 марта 2012 г.

113962, Москва, Союзный пр-т д. 22
(место составления протокола)

Главный специалист Мосжилнадзора Кашина О.И.
должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол

на основании ст. 283 Кодекса РФ об административных правонарушениях составлен (-а) настоящий протокол в отношении:

1. ГУП (Государственное унитарное предприятие) г. Москвы ДЭЗ/Дирекция
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

Единое заказчика) района Новогиреево.

2. Адрес, телефон: 113962, Москва, Союзный пр-т, д. 22
(юридический/фактический адрес для юридического лица; место жительства/адрес регистрации для физического лица)

3. (для юридического лица): ИНН 772-000-9634

Банк ОАО "Банк Москвы" отв. Территориальное отделение г. Москва

Расч/С 40602810600310000005 Кор/С 3010181050000000219

БИК 044525219 КПП 772001001 ОКATO 45263576000

4. (для физического лица): дата и место рождения — « » 19 г.

место работы и адрес места работы:

5. Иные сведения: Главный инженер ГУП г. Москвы ДЭЗ района

(для физического лица — данные о документе, удостоверяющем личность; указание о нахождении на военной службе; для должностного

Новогиреево — Лабринова Ольга Григорьевна

лица — должность; для представителя юридического лица — фамилия, имя, отчество, должность; отметка о действии по доверенности)

по доверенности № 8/И от 20.03.2012 г.

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников), ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами и обязанностями в соответствии с Кодексом) разъяснены (Лабринова О.П.)

(подпись или отметка об отказе от подписи) (фамилия, инициалы)

Время совершения правонарушения: «20» марта 2012 г. 15 ч 00 м.

Место совершения правонарушения: г. Москва, ул. Мартовская, дом 39, корп. 2

Административное правонарушение выразилось в следующем:

В ходе проверки работы по технической эксплуатации
(описание события правонарушения и других необходимых обстоятельств дела, предусмотренных ст. 204 КоАП:

и обеспечению технической безопасности по адресу: г. Москва
когда совершено (дата и время совершения), в каких именно действиях (бездействиях) оно выразилось;

ул. Мартовская дом 39 корп. 2 выявлено: во ВРУ (вводно-распределительном устройстве) отсутствует маркировка аппаратов защиты,
какой нормативный акт нарушен (название, дата, номер, пункт, часть, статья); последствия правонарушения)

отсутствует маркировка аппаратов защиты, отсутствует маркировка аппаратов защиты,

отсутствует маркировка аппаратов защиты, отсутствует маркировка аппаратов защиты,

отсутствует маркировка аппаратов защиты, отсутствует маркировка аппаратов защиты,

отсутствует маркировка аппаратов защиты, отсутствует маркировка аппаратов защиты,

отсутствует маркировка аппаратов защиты, отсутствует маркировка аппаратов защиты,

отсутствует маркировка аппаратов защиты, отсутствует маркировка аппаратов защиты,

отсутствует маркировка аппаратов защиты, отсутствует маркировка аппаратов защиты,

отсутствует маркировка аппаратов защиты, отсутствует маркировка аппаратов защиты,

отсутствует маркировка аппаратов защиты, отсутствует маркировка аппаратов защиты,

отсутствует маркировка аппаратов защиты, отсутствует маркировка аппаратов защиты,

отсутствует маркировка аппаратов защиты, отсутствует маркировка аппаратов защиты,

В указанных действиях усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного: ст. 9.1 Кодекса г. Москва об административных правонарушениях.

Отметки о разъяснении прав иным лицам (при их участии в составлении протокола): права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. КоАП РФ, мне разъяснены. (потерпевший - ст.25.2; свидетеля - ст.ст. 17.9, 25.6; понятого - ст.25.7; специалиста - ст.ст. 17.9, 25.8; эксперта - ст.ст. 17.9, 25.9; переводчика - ст.ст. 17.9, 25.10 КоАП)

- 1) _____ (процессуальное положение) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)
_____ (адрес места проживания/регистрации, телефон)
- 2) _____ (процессуальное положение) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)
_____ (адрес места проживания/регистрации, телефон)

Объяснения, заявления, замечания лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении (законного представителя юридического лица):

(существо поступивших объяснений, заявлений, замечаний и поправок к протоколу или отметка о том, что они не поступили)

С протоколом ознакомлен:

Лицо, в отношении которого составлен протокол (законный представитель юридического лица): _____ (Лаврикова О.Г.)
_____ (подпись, отметка отказа от подписи) _____ (фамилия, инициалы)

Протокол составил: _____ (подпись должностного лица) _____ (Капущина О.И.)
_____ (фамилия, инициалы)

Копия протокола вручена (отправлена по почте):

1. «20» марта 2012 г. _____ (подпись) _____ (Лаврикова О.Г.)
_____ (фамилия, инициалы)
2. « » 20 г. _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

О рассмотрении дела № 15-097/12-5МД «3» от 20.12.12 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 19 (2 этаж, каб.209) уведомлен:

Прошу рассмотреть дело без моего участия: _____ (подпись) _____ (Лаврикова О.Г.)
_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 681-59-01 Факс: 688-93-81

20. марта 2012 г.

№ В - 0118 Вилл

РАЙОН: Новосейское

ВЫДАНО: ГМ Москва ДБЗ районе Новосейское

Кому: (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

ЧП ООО 9634

ИНН (для юридических лиц),

адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведения о документе, удостоверяющем личность (для должностного лица и граждан)

(в т.ч. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ - АКТ от 20.03.2012 г. № В-0118-Вилл)

ПО АДРЕСУ: г. Москва дом № 39 корп. 2 стр. кв.
п. индекс ул. Маршальская

№ п/п	Учетный код	Содержание предписания (мероприятия (работы), предписанные для выполнения)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), требования которого были нарушены	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	1431109	во ВРУ (Корпус-расширение) от шумового оборудования встроить звукоизоляцию стены в своей части с правилами, инструкцией или инструкциями	п.27. Жилищ. 96-01/2	16.05.2012
2	1431109	во ВРУ выполнить маршевые лестничные площадки и вывести их наружу	п.22. Жилищ. 96-01/2	16.05.2012
3	1431109	во ВРУ уведомить владельцев помещений на фундаменте № А.Б	п.22. Жилищ. 96-01/2	16.05.2012
4	1431109	во ВРУ провести учетную маршевую, огражденную площадку в соответствии с требованиями	п.22. Жилищ. 96-01/2	16.05.2012

5	1431109	во ВРУ ушаиштыг документтар дараг намын	н.з.з. ШНМ-96 0/2	16.05.2012
6	1431109	Представитель фирменного пути документацию на подключение дополнительного токопровода. В случае непредставления - штрафовать опложение от электроустановки на отделе дома	Приложение 2 ШНМ-2004/с	16.05.2012
7	1431109	во ВРУ ушаиштыг аварийтас эвкүеүе	н.з.з. ШНМ-96 0/2	16.05.2012
8	1631105	Эксплуатация электрических установок, котельного аппарата в корпусе с 1-16 этаж.	П/акция и Копия документа - Число: 2009/09 Указание отдела Энергетики Поставлением Уведомл РФ от 27.09.2008г. н.з.з.	16.05.2012
9	221113	Внеочередном помещении гасительные вещества (по всем этажам)	н.з.з. ШНМ-96 0/2	16.05.2012
10	221113	В чердачном помещении учета котельного оборудования манометры установить девушки	н.з.з. ШНМ-96 0/2	16.05.2012
11	221111	В чердачном холле здания установка и монтаж на режиссерской аппаратуре рекламный знак	н.з.з. ШНМ-96 0/2	16.05.2012

Продолжение на _____ листах.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

За невыполнение в срок настоящего предписания установлена административная ответственность (ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Товарищ Александр Александрович Александров Канникова
должность подпись Ф.И.О.

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: 20 марта 2012 г. Александров
(лично / № квитанции, дата отправки) подпись Ф.И.О.

Приложение №1
к Акту проверки
№ В-0118-БМЛ от 20.05.2012

В-0118-БМЛ от 20.03.2012

(протокол № ... к Акту проверки № ... от ...)

Выданного: ГУП г. Москвы "ДЕЗ района "Новогиреево"
 ОБЪЕКТ: Жилой дом (жилье в дол. (ИПТ, ОДЖ и прочее))
 АДРЕС: 111394, Марتنевская ул., д. 39, к. 2

Проверкой установлено:

NN п.п.	Код	Мероприятия, предусмотренные предписаниями	Срок исполнения	Дата получения информации о завершении работ	Дата предыдущей проверки	Дата завершения работ
1	1411101	Представить разрешительную документацию на подключение дополнительного токочувствительного автомата, в случае непредставления - произвести отключение от электростанции жилого дома	16.05.2012			16.05.2012
2	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) установить защитный экран панели	16.05.2012			16.05.2012
3	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) установить аварийное освещение	16.05.2012			16.05.2012
4	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) укомплектовать рубильники на рубильниках буквой "А" и "Б"	16.05.2012			16.05.2012
5	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) оформить однолинейную схему в соответствии с правилами устройства электроустановок	16.05.2012			16.05.2012
6	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) выполнить маркировку всех аппаратов защиты и вывесить их перечень	16.05.2012			16.05.2012
7	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) провести цветовую маркировку фазных проводов в соответствии с нормативными требованиями	16.05.2012			16.05.2012
8	1631105	Укомплектовать средствами тушения огня пожарного инвентаря в подъезде (с 1-16 эт.)	16.05.2012			16.05.2012
9	221113	В чердачном помещении восстановить освещение полностью (по всем секциям)	16.05.2012			16.05.2012
10	221113	В чердачном помещении установить автоматический выключатель питания линии освещения	16.05.2012			16.05.2012
11	321111	В лифтовом холле 1 этажа установить плафоны на осветительной арматуре осветительных элементов	16.05.2012			16.05.2012

За неисполнение предписания в срок составлен протокол № _____

Продолжение на _____ листах

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПРОВЕДИВШЕГО ПРОВЕРКУ:

САКТОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Заведующий ГУП г. Москвы "ДЕЗ района "Новогиреево"

Кашкина О.И.
Асгаров О.А.

Богданов Д.И.

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Исполнение п. 1 к акту проверки № В-0119-БМД от 20.03.2012.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Исполнение п. 1 к акту проверки № В-0119-БМД от 20.03.2012.
Подписи лиц, проводивших проверку: Калинина О.И. Асатуров О.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копии акта со всеми приложениями получил(а): Лавриков Давид Григорьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 марта 2012 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение №1 к Акту проверки
от « 20 » марта 2012 г. № В-019-Б.м.

Вид проверки: ПЛАНОВАЯ / ВНЕПЛАНОВАЯ ОБР / ИНС.

АДРЕС: г. Москва дом № 41 корп. _____ стр. _____ кв. _____

ВЛАДЕЛЕЦ: ул. Маршальская
Фирма "Мирин" ООО, компания и жилищного

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: УП "Москва" ЖЭУ района Юго-Восточное

ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО "Оризон"

Протокол: составлен № В-098/12-Б.м. не составлен.

На кого составлен протокол: юридическое лицо / должностное лицо.
(нужное отметить)

№ п/п	Учетный код	Выявлено/ не выявлено нарушений: (разные нарушения пронумеровать)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), который был нарушен
1	2	3	4
1	1431109	Во ВРУ (вводно-разверстывательная цепочка) обнаружены также не оформленные в соответствии с требованиями проектной документации	п.2.7. ЖНМ-96-01/2
2	1431109	Во ВРУ обнаружены маркировка на кабелем цифровой аппаратуры, засунуты их концы	п.2.2. ЖНМ-96-01/2
3	1431109	Во ВРУ обнаружены цветовой маркировка, отсутствующая (от трансформаторной обмотки)	п.2.2. ЖНМ-96-01/2
4	1431109	Во ВРУ обнаружены кабели, под которыми не закреплены (на площадке)	п.2.7. ЖНМ-96-01/2
5	1431109	Во ВРУ обнаружены маркировка на кабелем, на площадке ВРУ	п.2.2. ЖНМ-96-01/2
6	1431109	Во ВРУ обнаружены маркировка на кабелем, на площадке ВРУ	п.2.2. ЖНМ-96-01/2
7	32ЖНМ	В торговом зале обнаружены рекламное оборудование рекламного типа	п.2.2. ЖНМ-96-01/2

ПРОТОКОЛ № В-098/12-5 М П
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

"20" марта 2012 г.

113962 Москва, Союзный пр. д. 22
(место составления протокола)

Главный специалист Мосгоринженерии Капанина О.К.
должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол

на основании ст. 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях составлен (-а) настоящий протокол в отношении:

1. ГУП (Государственное унитарное предприятие) Москвы ДЭЗ/Дирекция
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

Единого заказчика/района Новощерба

2. Адрес, телефон: 113962 Москва, Союзный пр. д. 22
(юридический/фактический адрес для юридического лица; место жительства/адрес регистрации для физического лица)

3. (для юридического лица): ИНН 7720009634

Банк ОАО "Банк Москвы" отд. Тверская г. Москва

Расч/С 40602810600310000005 Кор/С 3010181050000000219

БИК 044525219 КПП 772001001 ОКАТО 45263576000

4. (для физического лица): дата и место рождения - « » 19 г.

место работы и адрес места работы:

5. Иные сведения: Главный инженер ГУП г. Москвы ДЭЗ района

(для физического лица - данные о документе, удостоверяющем личность; указание о нахождении на военной службе; для должностного

Новощерба Лаврикова Ольга Григорьевна

лица - должность; для представителя юридического лица - фамилия, имя, отчество, должность; отметка о действии по доверенности)

по доверенности №8/И от 20.03.2012г.

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников), ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами и обязанностями в соответствии с Кодексом) разъяснены - (Лаврикова О.Г.)
(подпись или отметка об отказе от подписи) (фамилия, инициалы)

Время совершения правонарушения: «20» марта 2012 г. 15 ч. 00 м.

Место совершения правонарушения: г. Москва, ул. Марتنюковская дом 41

Административное правонарушение выразилось в следующем:

В ходе проверки работы по технической эксплуатации
(описание события правонарушения и других необходимых обстоятельств дела, предусмотренных ст. 26.1 КоАП:

и обеспечением жилищного фонда по адресу: г. Москва,
когда совершено (дата и время совершения), в каких именно действиях (бездействиях) оно выразилось;

ул. Мартеновская, д. 41 выявлено: во ВРУ (вводно-распределительное
какой нормативный акт нарушен (название, дата, номер, пункт, часть, статья); последствия правонарушения)

устройство) однолинейная схема не оформлена в соответствии
правилами эксплуатации электроустановок; во ВРУ отсутствует
маркировка назначенных отдельных аппаратов защиты
и их перечень; во ВРУ отсутствует цветная маркировка фазных
проводов (от трансформаторов тока); во ВРУ второй кабелиный
ввод не заземлен (без нагрузки); во ВРУ трансформаторы
тока смонтированы на деревянной плите в помещении ВРУ; во
ВРУ присоединение многожильных проводов выполнено без изоляци-
онной лентой. Таким образом нарушен норматив г. Москвы от 22.01.2001 г. № 12-01/2001-01

Наладка инженерного оборудования жилищных зданий (Уг. введ. от
и введен в действие Постановлением Правительства
Москвы от 04.06.1996 г. № 465).

В указанных действиях усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного: ст. 9.1 Кодекса г. Москвы об административных правонарушениях. Отметки о разъяснении прав иным лицам (при их участии в составлении протокола): права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. КоАП РФ, мне разъяснены. (потерпевший - ст.25.2; свидетеля - ст.ст. 17.9, 25.6; понятого - ст.25.7; специалиста - ст.ст. 17.9, 25.8; эксперта - ст.ст. 17.9, 25.9; переводчика - ст.ст. 17.9, 25.10 КоАП)

1) _____ (процессуальное положение) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)
_____ (адрес места проживания/регистрации, телефон)

2) _____ (процессуальное положение) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)
_____ (адрес места проживания/регистрации, телефон)

Объяснения, заявления, замечания лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении (законного представителя юридического лица):
(существо поступивших объяснений, заявлений, замечаний и поправок к протоколу или отметка о том, что они не поступили)

С протоколом ознакомлен:

Лицо, в отношении которого составлен протокол (законный представитель юридического лица):
_____ (Лабрикова О. Г.) (фамилия, инициалы)
(подпись, отметка отказа от подписи)

Протокол составил:

_____ (подпись должностного лица) _____ (Калинина О. И.) (фамилия, инициалы)

Копия протокола вручена (отправлена по почте):

1. «20» апреля 2012 г. _____ (Лабрикова О. Г.) (фамилия, инициалы)
(подпись)

2. « » _____ 20 г. _____ (фамилия, инициалы)
(подпись)

✓ О рассмотрении дела № В-058/12-БМЛ «3» апреля 2012 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 19 (2 этаж, каб. 209) уведомлен:

Прошу рассмотреть дело без моего участия:

_____ (подпись) _____ (Лабрикова О. Г.) (фамилия, инициалы)
_____ (подпись) _____ (Лабрикова О. Г.) (фамилия, инициалы)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс: 688-93-81

д.о. марта 2012 г.

№ В - 0119-Билл

РАЙОН: Новосицево

ВЫДАНО: ГУП «Москва ДЕЗ» районе Новосицево
 Кому: (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)
4420009634
 ИНН (для юридических лиц)

адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведения о документе, удостоверяющем личность (для должностного лица и граждан)

(в т.ч. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ - АКТ от 20.03.2012 г. № В-0119-Билл)

ПО АДРЕСУ: г. Москва дом № 41 корп. стр. кв.
 п. индекс ул. Маршановская

№ п/п	Учетный код	Содержание предписания (мероприятия (работы), предписанные для выполнения)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), требования которого были нарушены	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	143109	Во ВРУ (Нужно-расчистки-мелкое устройство) сделать крышу, склону, соорудить и установить с крышей мембранами теплоизоляцию	п.2.2 ЖМ-96 - 01/2	16.05.2012
2	143109	Во ВРУ установить все аппараты заземления и проверить их исправность	п.2.2 ЖМ-96 - 01/2	16.05.2012
3	143109	Во ВРУ оборудовать уличный маркировкой ограждение в соответствии с требованиями	п.2.2 ЖМ-96 - 01/2	16.05.2012
4	143109	Во ВРУ зарекомендовать вынос кабелей из	п.2.2 ЖМ-96 - 01/2	16.05.2012
5	143109	Во ВРУ сделать маркировку	п.2.2 ЖМ-96 - 01/2	16.05.2012

Рассказов А.К.

Приложение №1
к Акту проверки
№ 0-0119-БМЛ от 22.05.2012

В-0119-БМЛ от 20.03.2012

(с указанием № и даты / Акта предыдущей проверки № и даты / и др.)

Выданного: ГУП г. Москвы "ДЕЗ района "Новогиреево"
 ОБЪЕКТ: Жилой дом (жилой дом, ЦТП, ОДН, в прочее)
 АДРЕС: 111394, Мартеновская ул., д. 41

Проверкой установлено:

№ п.п.	Код	Мероприятия, предусмотренные предписанием	Срок исполнения	Дата поступления информации о выполнении работ	Дата предыдущей проверки	Дата завершения работ
1	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) задействовать второй кабельный ввод луч "А"	16.05.2012			16.05.2012
2	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) монтаж трансформаторов тока выполнить на металлической планке или (негорючий материал)	16.05.2012			16.05.2012
3	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) присоединения многожильную арматуру выполнить через наконечники	16.05.2012			16.05.2012
4	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) однопольную схему оформлять в соответствии с правилами устройства электроустановок	16.05.2012			16.05.2012
5	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) промаркировать все аппараты защиты и вывесить их перечень	16.05.2012			16.05.2012
6	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) обозначить цветовой маркировкой фазные провода в соответствии с нормативными требованиями	16.05.2012			16.05.2012
7	321111	В лифтовом холле I этажа установить плафоны на осветительную арматуру осветительного люка	16.05.2012			16.05.2012

За неисполнение предписания в срок составлен протокол № _____

Продолжение на _____ листах

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПРОВОДИВШЕГО ПРОВЕРКУ:

[Подпись]
 (*Королева О.Н.*)
 (*Андреев О.Н.*)

САКТОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Королева О.Н.
Андреев О.Н.
 ДЕЗ р-на Новогиреево
 (*Борисов М.В.*)

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

ГП "Москва ДЭС"
(место составления акта)
Работа Новогиреево

"20" марта 2012 г.
(дата составления акта)
15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 0-0088-Б/м

По адресу/адресам г. Москва ул. Фрезерская д. 15 к. 2
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение № Р-В-032-Б/м от 19.03.2012г. Зам. нар
Государственной жилищной инспекции г. Москва Соколов В. В.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена визуальная выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
ГП "Москва ДЭС" работа Новогиреево

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки

«20» 03 2012 г. с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6.00 мин

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 разв. 00 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Мосжилинспекция
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) Мавриц Игнатьев ГП "Москва
ДЭС района Новогиреево Лавинаев Олег Иванович 20.03.2012г
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время) 16.00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: 7/02-21-10-2011/110063 от 29.03.2012г. Начальник управления
по надзору за соблюдением федерального законодательства В.Н. Масиеркин
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Мавриц Игнатьев Олег Александрович
Мавриц Игнатьев Олег Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ООО "Ул. Новог"
Мавриц Игнатьев Олег Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации, (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

Срок действия 18.03.12г

Игнатьев

О.И. Масиеркин

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов)): муниципальными правовыми актами в акте проверки № 0988-Б.М.И. от 20.03.2012

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Жафаров С.И. Кашинин В.И.
(подпись проверяющего)

Лавриков В.Ф.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: муниципальными правовыми актами в акте проверки № 0988-Б.М.И. от 20.03.2012
Подписи лиц, проводивших проверку: Жафаров С.И. Кашинин В.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Лавриков В.Ф. директор ООО «Новый район» Новочерво
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 марта 2012 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение №1 к Акту проверки

от «20» марта 2012 г. № В-0088-Б/11

Вид проверки: ПЛАНОВАЯ / ВНЕПЛАНОВАЯ ОБР / ИНС

АДРЕС: г. Москва, ул. Трубецкая дом № 15 корп. 2 / стр. кв.

ВЛАДЕЛЕЦ: Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москва

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ГУП г. Москва Д/С района Новогорьская

ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО "УК "Лотос"

Протокол: составлен № В-109/12-Б/11 не составлен.

На кого составлен протокол: юридическое лицо/должностное лицо.
(нужное отметить)

№ п/п	Учетный код	Выявлено/ не выявлено нарушений: (разные нарушения пронумеровать)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), который был нарушен
1	2	3	4
1	1431109	Ремонтная схема ВРУ (вводно-распределительное устройство) не выполнена в соответствии с требованиями устройства электроустановок	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2
2	1431109	Отсутствует маркировка шин шинной аппаратуры защиты и их перемычки во ВРУ	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2
3	1431105	Отсутствует защита индивидуальной защиты во ВРУ	П. 5.6.2 МРК 2-03.2009
4	1431109	Во ВРУ вышка кабельный ввод мур "Б" не заземлен	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2
5	321111	Во щитке 1 этаж отсутствует заземление щитка на распределительных коробках	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2
6	1631105	В шкафу РН (пожарный шкаф) отсутствует средство защиты персонала: РПО	Требования и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (Утверждены Департаментом жилищной политики и жилищного фонда г. Москва от 24.09.2008 г. № 170)

ПРОТОКОЛ № 6-109/19-БМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

"20" марта 2012 г.

г. Москва, Сокольнический район, ул. 22
(место составления протокола)
г. Москва, Восточный район, Новогиреево

Главный специалист Московского филиала Агентства
должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол

на основании ст. 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях составлен (а) настоящий протокол в отношении:

1. Государственное учреждение "Университетский центр культуры города Москвы"
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

2. Адрес, телефон: 111396, г. Москва, Сокольнический район, ул. 22
(юридический/фактический адрес для юридического лица; место жительства/адрес регистрации для физического лица)

3. (для юридического лица): ИНН 7707003634
Банк ОАО "Банк Москва" г. Москва отч. Терновское
Расч/С 4060210600310000005 Кор/С 3010181050000000219
БИК 044525319 КПП 770010001 ОКATO 45263576000

4. (для физического лица): дата и место рождения - « » 19 г.

место работы и адрес места работы:

5. Иные сведения: Главный инженер РТУ "Москва" ВУЗ района Новогиреево
(для физического лица - данные о документе, удостоверяющем личность; указание о нахождении на воинской службе; для должностного лица - должность; для представителя юридического лица - фамилия, имя, отчество, должность; отметка о действии по доверенности)
Лавринов Олег Николаевич
по доверенности № 01 от 20.03.2012

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников), ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами и обязанностями в соответствии с Кодексом) разъяснены. (Лавринов О.И.)
(подпись или отметка об отказе от подписи) (фамилия, инициалы)

Время совершения правонарушения: «20» марта 2012 г. 15 ч 00 м.

Место совершения правонарушения: г. Москва, ул. Фрунзевская, д. 15, к. 2

Административное правонарушение выразилось в следующем:

В ходе проверки работ по технической оснастке и оборудованию

(описание события правонарушения и других необходимых обстоятельств дела, предусмотренных ст. 26.1 КоАП: осмущенного фонда по адресу: г. Москва, ул. Фрунзевская, д. 15, к. 2, в 15.00

выявлено: 1) осмущенная схема ВТУ (вводно-распределительная установка) какой нормативный акт нарушен (название, дата, номер, пункт, часть, статья); последствия правонарушения)

не оформлена в соответствии с правилами устройства электроустановок; 2) отсутствующий маркировка названий адресных аппаратов защиты и их перечень во ВТУ; 3) во ВТУ вышка кабельной сети ул. "Б" не задействована; 4) в комнате 1 этаж отсутствующий знаки на распределительных коробках. Тем самым нарушены нормы г. Москва и 2.2 п. 14-96-01/2 "Положения о техническом оборудовании жилых зданий" / утверждено и введено в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996, № 465)

В указанных действиях усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного: ст. 9.1 Кодекса г. Москва об административных правонарушениях. Отметки о разъяснении прав иным лицам (при их участии в составлении протокола): права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. КоАП РФ, мне разъяснены. (потерпевший - ст.25.2; свидетеля - ст.ст. 17.9, 25.6; понятого - ст.25.7; специалиста - ст.ст. 17.9, 25.8; эксперта - ст.ст. 17.9, 25.9; переводчика - ст.ст. 17.9, 25.10 КоАП)

- 1) _____ (подпись)
(процессуальное положение) _____ (фамилия, имя, отчество)
_____ (адрес места проживания/регистрации, телефон)
- 2) _____ (подпись)
(процессуальное положение) _____ (фамилия, имя, отчество)
_____ (адрес места проживания/регистрации, телефон)

Объяснения, заявления, замечания лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении (законного представителя юридического лица):
(существо поступивших объяснений, заявлений, замечаний и поправок к протоколу или отметка о том, что они не поступили)

С протоколом ознакомлен:
Лицо, в отношении которого составлен протокол (законный представитель юридического лица):
_____ (подпись, отметка отказа от подписи) (Лаврикova O. T.)
(фамилия, инициалы)

Протокол составил: _____ (подпись должностного лица) (Аскария O. A.)
(фамилия, инициалы)

Копия протокола вручена (отправлена по почте):
1. «20» марта 2012 г. _____ (подпись) (Лаврикova O. T.)
(фамилия, инициалы)
2. « » 20 г. _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

О рассмотрении дела №В-109/12-БМ «03» апреля 2012 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 19 (2 этаж, каб.209) уведомлен:
_____ (подпись) (Лаврикova O. T.)
(фамилия, инициалы)

Прошу рассмотреть дело без моего участия: _____ (подпись) (Лаврикova O. T.)
(фамилия, инициалы)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 681-59-01 Факс: 688-93-81

20. марта 2012 г.

№ В - 0088 - БМ

РАЙОН: Новосурово

ПРЕДПИСАНИЕ

ВЫДАНО: ГУП «Москва без дыма» Новосурово
 Кому: (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

772 000 9634

ИНН (для юридических лиц)

адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведения о документе, удостоверяющем личность (для должностного лица и граждан)

(в т.ч. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ - АКТ от 20.03.2012 г. № В-0088-БМ)

ПО АДРЕСУ: г. Москва ул. Фрунзеная дом № 15 корп. 2 стр. кв.
 п. индекс

№ п/п	Учетный код	Содержание предписания (мероприятия (работы), предписанные для выполнения)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), требования которого были нарушены	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	1431105	Ремонтные работы по замене электропроводки в квартире № 15/15/15	п. 2.2 п. 114-96-01/2	16.05.2012
2	1431105	Заменить и обрезать все провода в квартире и в подъезде	п. 2.2 п. 114-96-01/2	16.05.2012
3	1431105	Устранить неисправности в работе лифта	п. 5.6.8 п. 114-96-01/2	16.05.2012
4	1431105	Заменить вышедшие из строя лампы в подъезде	п. 2.2 п. 114-96-01/2	16.05.2012
5	201111	В доме № 1 по ул. Фрунзеная устранить неисправности в работе лифта	п. 2.2 п. 114-96-01/2	16.05.2012
6	1631105	Устранить неисправности в работе лифта в подъезде № 15/15/15	п. 2.2 п. 114-96-01/2	16.05.2012

**Приложение №1
к Акту проверки
№ В-0088-БМЛ от 22.05.2012г**

В-0088-БМЛ от 20.03.2012

(продолжение № и дата / Акта предыдущей проверки № и дата / г.р.)

Выданного: ГУП г. Москвы "ДЕЗ района "Новогиреево"
 ОБЪЕКТ: Жилый дом (какой дом, ДУП, ОДК и прочее)
 АДРЕС: 111396, Фрязевская ул., д. 15, к. 2

Проверкой установлено:

№ п.п.	Код	Мероприятия, адрес, соответствие правилам, актам	Срок исполнения	Дата поступления информации о завершении работ	Дата предыдущей проверки	Дата завершения работ
1	1431105	Укомплектовать средствами индивидуальной защиты ВРУ (вводно-распределительное устройство)	16.05.2012			16.05.2012
2	1431109	Однолинейную схему ВРУ (вводно-распределительное устройство) оформить в соответствии с правилами устройства электроустановок	16.05.2012			16.05.2012
3	1431109	Промаркировать и обозначить все аппараты защиты и вывесить их перечень во ВРУ (вводно-распределительное устройство)	16.05.2012			16.05.2012
4	1431109	Защекить второй кабельный ввод луч "Б"	16.05.2012			16.05.2012
5	1631105	Укомплектовать шкафы ПСК (пожарный кран) средствами тушения огня - пожарными рукавами	16.05.2012			16.05.2012
6	321111	В холле 1 этажа установить защитные крышки на распределительные коробки	16.05.2012			16.05.2012

За неисполнение предписания в срок составлен протокол № _____

Продолжение на _____ листах

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПРОВОДИВШЕГО ПРОВЕРКУ:

[Подпись] (Александр О.И.)
[Подпись] (Калинина О.Н.)

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Энергетик РЭМ Москва ДЕЗ
района "Новогиреево"

(Богданов М. Ю.)

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

ДП в Москве ДС
(место составления акта)
района Новогиреево

" 20 " марта 2012 г.
(дата составления акта)
15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N В-0020-БМН

По адресу/адресам г. Москва, Трубецкая ул. д. 15 к 4
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения N P-В-033-БМН от 19.03.2012г. Глав. инсп.
Государственной жилищной инспекции г. Москва Солово В. В.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена визуальная выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
ДП в Москве ДС района Новогиреево

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки
« 20 » 03 2012 г. с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 60 мин
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 часов 00 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Мосжилинспекция
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) Главный инженер ДП в Москве
ДС района Новогиреево Лавринов Олег Александрович 20.03.2012г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 15.04

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: 7/32-24-10-2011/10063 от 29.09.2011г. Глав. инсп. управления по
ДФУ за собственную региональную законодательство в.н. Мосгоринсп.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный инженер Мосжилинсп. Д.А.
Главный специалист Мосжилинсп. О.Н.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ООО "К. Логик"
Главный инженер Остров С. А.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации, (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

Срок действия д.3.03.12г.
Директор О. С. Смирнов

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нахождение в л. акту проверки № В-0090-БМ
от 20.03.2015

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Жагад О.С. Калинина О.И.
(подпись проверяющего)

Навrickova O. S.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нахождение в л. акту проверки № В-0090-БМ от 20.03.15
Подписи лиц, проводивших проверку: Жагад О.С. Калинина О.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Навrickova O. S. Ольга Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"20" марта 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение №1 к Акту проверки
от «22» марта 2011 г. №В-0290-БМЛ

Вид проверки: ПЛАНОВАЯ / ВНЕПЛАНОВАЯ ОБР / ИНС

АДРЕС: Москва ул. Фрунзевская дом № 15 корп. 4 стр. кв.

ВЛАДЕЛЕЦ: Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: УП г. Москва Д.3 района Новопуск

ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО "УК МОСГОС"

Протокол: составлен № В-111/И-БМЛ, не составлен.

На кого составлен протокол: юридическое лицо/должностное лицо.

(нужное отметить)

№ п/п	Учетный код	Выявлено/ не выявлено нарушений: (разные нарушения пронумеровать)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), который был нарушен
1	2	3	4
1	1431109	Односторонний кабель ВРУ (вводно-распределительное устройство) не оформлен в соответствии с требованиями устройства электроустановок	п.2.2 ЖЭМ-96-01/2
2	1431109	Отсутствует маркировка кабели линии воздушных аппаратов защиты и их присоединения к ВРУ	п.2.2 ЖЭМ-96-01/2
3	1431109	Отсутствует защитный экран кабели ВРУ	п.2.2 ЖЭМ-96-01/2
4	1431109	Во ВРУ отсутствуют токопроводящие перемычки в соответствии с проектом	п.2.2 ЖЭМ-96-01/2
5	1431109	Нарушена процедура поверки приборов во ВРУ	п.2.2 ЖЭМ-96-01/2
6	821111	В холле 1 этажа отсутствует маркировка на светильниках	п.2.2 ЖЭМ-96-01/2
7	1631105	В шкафу ПК (котельная) на 1 этаже открыта рамочная коробка, отсутствует крышка. Функция от котельной рубки	Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 24.09.2003 №70

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 681-59-01 Факс: 688-93-81

20. мая 2012 г.

№ В - 0090 - Б.М.1

РАЙОН: Новосиреево

ПРЕДПИСАНИЕ

ВЫДАНО: ГУП г. Москва ДВЗ Района Новосиреево

Кому: (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

7720009634

ИНН (для юридических лиц).

адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведения о документе, удостоверяющем личность (для должностного лица и граждан)

(в т.ч. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ - АКТ от 20.03.2012 г. № В-0090-Б.М.1)

ПО АДРЕСУ: г. Москва, ул. Ржевская, дом № 15, корп. 4, стр. кв.
п. индекс

№ п/п	Учетный код	Содержание предписания (мероприятия (работы), предписанные для выполнения)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), требования которого были нарушены	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	1431109	Организовать работу ВРУ (ввести в эксплуатацию) электродомовые центры, обеспечив в соответствии с правилами эксплуатации электродомов	п.2.2 ЖМН-96-01/2	16.05.2012
2	1431109	Проинформировать и ознакомить все административные и рабочие помещения в ВРУ	п.2.2 ЖМН-96-01/2	16.05.2012
3	1431109	Ознакомить руководителей органов власти ВРУ	п.2.2 ЖМН-96-01/2	16.05.2012
4	1431109	Во ВРУ организовать токосъемку, проводить в соответствии с правилами эксплуатации	п.2.2 ЖМН-96-01/2	16.05.2012
5	1431109	Организовать ввод токосъемки во ВРУ	п.2.2 ЖМН-96-01/2	16.05.2012
6	321111	В ками 1 этаже, установить люк на крыльце	п.2.2 ЖМН-96-01/2	16.05.2012

3

ПРОТОКОЛ № В-111/12-Бил
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

"20" марта 2012 г.

г. Москва, Союзной пр-т д. 22
(место составления протокола)
УН № Москва 205 района Новоиереево

Лавровой Светлана Владимировна
должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол

на основании ст. 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях составил(-а) настоящий протокол в отношении:

1. Государственное учреждение "Историко-художественный музей-заповедник "Мастера Москвы"
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

2. Адрес, телефон: Дирекция музея-заповедника района Новоиереево
111396 г. Москва, Союзной пр-т д. 22
(юридический/фактический адрес для юридического лица; место жительства/адрес регистрации для физического лица)

3. (для юридического лица): ИНН 7720009634
Банк ОТП Банк Москва отч. Представит. г. Москва
Расч/С 40602810600310000005 Кор/С 30101810500000000269
БИК 044525219 КПП 772001001 ОКATO 75263576000

4. (для физического лица): дата и место рождения - « » 19 г.

место работы и адрес места работы:

5. Иные сведения: Лавровой Светлана Владимировна УН № Москва 205 района Новоиереево
(для физического лица - данные о документе, удостоверяющем личность; указание о нахождении на военной службе; для должностного лица - должность; для представителя юридического лица - фамилия, имя, отчество, должность; отметка о действии по доверенности)

по доверенности № Б/Н от 20.03.2012 г.

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников), ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами и обязанностями в соответствии с Кодексом) разъяснены: (Лавровой С.В.)
(подпись или отметка об отказе от подписи) (фамилия, инициалы)

Время совершения правонарушения: «20» марта 2012 г. 15 ч 00 м.

Место совершения правонарушения: г. Москва, ул. Фрезеровская, д. 15, к. 4

Административное правонарушение выразилось в следующем:

В ходе проверки работ по технической температуре и освещенности помещений фонда по адресу: г. Москва, ул. Фрезеровская д. 15 к. 4 в 15.00
(описание события правонарушения и других необходимых обстоятельств дела, предусмотренных ст. 26.1 КоАП;
когда совершено (дата и время совершения), в каких именно действиях (бездействии) оно выразилось;

выявлено: 1) одностороннее изменение ВРУ (водно-распределительного устройства)
какой нормативный акт нарушен (название, дата, номер, пункт, часть, статья) последствия правонарушения)

не оформлено в соответствии с правилами устройства электроустановок;
2) отсутствовали маркировка и указатели выключателя автоматов защиты и их перемещение во ВРУ; 3) отсутствовал защитный экран клемм ВРУ; 4) во ВРУ совершены токоведущие проводники вблизи от штепсельных розеток;
5) нарушение правил проведения работ во ВРУ; 6) в помещении отсутствует плакат на стене.

Именем составителя протокола г. Москва и. л. 22 земл-96-д/12
"Награда многолетнего обслуживания памяти земли" (Утверждена
введен в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996
№ 465)

В указанных действиях усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного: ст. 9.1 Кодекса в Москве об административных правонарушениях. Отметки о разъяснении прав иным лицам (при их участии в составлении протокола): права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. КоАП РФ, мне разъяснены. (потерпевший - ст.25.2; свидетеля - ст.ст. 17.9, 25.6; понятого - ст.25.7; специалиста - ст.ст. 17.9, 25.8; эксперта - ст.ст. 17.9, 25.9; переводчика - ст.ст. 17.9, 25.10 КоАП)

1) _____ (подпись)
(процессуальное положение) _____ (фамилия, имя, отчество)
_____ (адрес места проживания/регистрации, телефон)

2) _____ (подпись)
(процессуальное положение) _____ (фамилия, имя, отчество)
_____ (адрес места проживания/регистрации, телефон)

Объяснения, заявления, замечания лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении (законного представителя юридического лица):
(существо поступивших объяснений, заявлений, замечаний и поправок к протоколу или отметка о том, что они не поступили)

С протоколом ознакомлен:
Лицо, в отношении которого составлен протокол (законный представитель юридического лица):
_____ (подпись, отметка отказа от подписи) _____ (Лаврик О.Т.)
(фамилия, инициалы)

Протокол составил: _____ (подпись должностного лица) _____ (Асадулов С.С.)
(фамилия, инициалы)

Копия протокола вручена (отправлена по почте):
1. «22» марта 2012 г. _____ (подпись) _____ (Лаврик О.Т.)
(фамилия, инициалы)
2. « » 20 г. _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

О рассмотрении дела №В-11/12-БМ «03» апреля 2012 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 19 (2 этаж, каб.209) уведомлен:

Прошу рассмотреть дело без моего участия: _____ (подпись) _____ (Лаврик О.Т.)
(фамилия, инициалы)
_____ (подпись) _____ (Лаврик О.Т.)
(фамилия, инициалы)

Приложение №1
к Акту проверки
№ В-0090-БМЛ от 20.03.2012г

В-0090-БМЛ от 20.03.2012

(продлевания - № и дата / Акта предыдущей проверки № и дата / в.др.)

Выданного: ГУП г. Москвы "ДЕЗ района "Напогиреево"

ОБЪЕКТ: Жилой дом
(жилье, дом, ЦТП, ОДС и прочие)

АДРЕС: 111396, Фразовская ул., д. 15, к. 4

Проверкой установлено:

№ п.п.	Код	Мероприятия, предусмотренные предписанием	Срок исполнения	Дата поступления информации о завершении работ	Дата предыдущей проверки	Дата завершения работ
1	1431109	Промаркировать и обозначить все аппараты защиты и вывесить их перечень во ВРУ (вводно-распределительное устройство)	16.05.2012			16.05.2012г
2	1431109	Установить защитный экран панели ВРУ (вводно-распределительное устройство)	16.05.2012			16.05.2012г
3	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) соединение токоведущих проводников выполнить в соответствии с правилами электромонтажа	16.05.2012			16.05.2012г
4	1431109	Однолинейную схему ВРУ (вводно-распределительное устройство) оформить в соответствии с правилами устройства электроустановок	16.05.2012			16.05.2012г
5	1431109	Восстановить изоляцию токоведущих проводников во ВРУ (вводно-распределительное устройство)	16.05.2012			16.05.2012г
6	1631105	В шкафу ПК (пожарный шкаф) на 1 этаже установить защитную крышку на распределительную коробку, во шкафы ПК укомплектовать средствами тушения огня - пожарными рукавами	16.05.2012			16.05.2012г
7	321111	В холле 1 этажа установить плафон на светильнике	16.05.2012			16.05.2012г

За неисполнение предписания в срок составлен протокол № _____

Продолжение на _____ листах

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПРОВЕДИВШЕГО ПРОВЕРКУ:

[Подпись] (Асафьев О.И.)
 _____ (Калинина О.И.)
 _____ (_____)
 _____ (_____)
 _____ (Богданов М.Ю.)

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕННЫ:

Энергетика ГПН г. Москвы "ДЕЗ
района "Напогиреево"

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

г.п. в Москве 2012
(место составления акта)
района Новогиреево

"20" марта 2012г.
(дата составления акта)
15⁰⁰
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N В-0087-б/кл

По адресу/адресам г. Москва, Фрунзевская ул. д. 15 к. 1
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения N Р-В-0332-б/кл от 19.03.2012г. зам. н.д.
Государственной жилищной инспекции г. Москвы Соколов В. В.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

г.п. в Москве 2012 района Новогиреево

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки

«20» 03 2012 г. с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 62.00 мин
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 часов 00 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Мониторинговая
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) Мавриц Илья Александрович г.п. в Москве
2012 района Новогиреево Мавриц Илья Александрович 20.03.2012г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 15.00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: 4/22-21-10-2011/110063 от 29.09.2011г. Калининский управленческий
ис. наряду с согласованием федеральной законодательства в г. Москве
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Мавриц Илья Александрович Мавриц Илья Александрович
Мавриц Илья Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ООО УК "ЛОТЭС"
Мавриц Илья Александрович Мавриц Илья Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации, (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

Срок выполнения 23.03.12г

Илья Александрович Мавриц

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): информация № 1 в акте проверки № 8-1084-БММ от 20.03.2012

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Асаганов А.С.
(подпись проверяющего)

Лаврикова О.И.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: информация № 1 в акте проверки № 8-1084-БММ от 20.03.2012
Подписи лиц, проводивших проверку: Асаганов А.С. Лаврикова О.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Лаврикова Ольга Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

22 марта 2012 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение №1 к Акту проверки
от « 20 » марта 2012 г. № В-0087-БМ

Вид проверки: ПЛАНОВАЯ / ВНЕПЛАНОВАЯ ОБР / ИНС

АДРЕС: г. Москва ул. Фридриха дом № 15 корп. 1 стр. кв.


ВЛАДЕЛЕЦ: Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москва


УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ГУП г. Москва ДЗС района Новотурьво

ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО "СК Мотос"

Протокол: составлен № В-108/12-БМ, не составлен.


На кого составлен протокол: юридическое лицо/должностное лицо.
(нужное отметить)

№ п/п	Учетный код	Выявлено/ не выявлено нарушений: (разные нарушения пронумеровать)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), который был нарушен
1	2	3	4
1	1431109	Отсутствует схема ВРУ (вводно-распределительная устройства) не оформлена в соответствии с требованиями проекта электроузелов	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2
2	1431109	Отсутствуют маркировка маркировки клемм отдельных аппаратов защиты и на клеммы во ВРУ	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2
3	1431109	Во ВРУ проложены не изолированные проводки в помещениях	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2
4	1431109	Отсутствует маркировка рубильников на щитах № "А", "Б" во ВРУ	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2
5	1431109	Во ВРУ соединены проводки при проведении выполнения работ не маркированы	п. 2.2 ПУЭ-96-01/2
6	1431105	Отсутствует защита проводов дуговой защитой во ВРУ	п. 5.6.8 ПУЭ-96-01/2
7	1631105	Отсутствует оборудование учета электроэнергии (пожарный счетчик) в шкафу отключающим средств учета для пожарного учета	Правила и нормы техники безопасности эксплуатации жилищного фонда / Утверждены Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170
			



Продолжение на _____ листах.

ПОДПИСЬ ЛИЦ, ПРОВОДИВШИХ ПРОВЕРКУ:



(Александр А.В.)
(Александр А.В.)

Главный инженер ПИИ и МСНВ
ЗСЗ района Новогиреево

Лафкин О.О.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Марш, 19 Телефон: 681-59-01 Факс: 688-93-81

20. мая 2012 г.

№ В - 0084 - Б.ч.л

РАЙОН: Новосильево

ПРЕДПИСАНИЕ

ВЫДАНО: ДП 2 Москва ДС района Новосильево

Кому: (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

7720009634


ИНН (для юридических лиц)

адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведения о документе, удостоверяющем личность (для должностного лиц и граждан)

(в т.ч. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ - АКТ от 20.03.2012 г. № В-0084-Б.ч.л)

ПО АДРЕСУ: Москва, ул. Плещеева дом № 15 корп. 1 стр. кв.
п. индекс

№ П/П	Учетный код	Содержание предписания (мероприятия (работы), предписанные для выполнения)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), требования которого были нарушены	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	1431109	Оформить в соответствии с требованиями законодательства: экстренное	п.2.2 ст.44-96-01/2	16.05.2012
2	1431109	Планировать и организовать все аппараты защиты от ВЧ и ввести персонал	п.2.2 ст.44-96-01/2	16.05.2012
3	1431109	Во ВЧ установить мероприятия на ввод в эксплуатацию	п.2.2 ст.44-96-01/2	16.05.2012
4	1431109	Комплектовать комплектацией на ввод в эксплуатацию	п.2.2 ст.44-96-01/2	16.05.2012
5	1431109	Во ВЧ установить требования к оборудованию	п.2.2 ст.44-96-01/2	16.05.2012
6	1431105	Комплектовать оборудование	п.5.68 МДК 1.03.1003	16.05.2012

		индивидуальное задание ВРД		
7	1634105	Обжаловать штраф ПД / поваровичи плат) штрафниковая штраф ПД и штрафники штрафники ПД - покарнами штрафами	Штрафы и нормы техническая помощь для штрафники штраф / штрафники Постановления Постанов РД и 17.09.2003г № 170)	16.05.2012г
				

Продолжение на _____ листах.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

За невыполнение в срок настоящего предписания установлена административная ответственность (ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Майков Сергей Игоревич
должность

Л.А. [Signature] Жагров Д.С.
подпись Ф.И.О.

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:

20 мая 2012 г.
(лично / № квитанции, дата отправки)

Лавриков [Signature]
подпись Ф.И.О.

ПРОТОКОЛ № В-108/12-БММ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

"20" марта 2012 г.

г. Москва, Союзный пр-т, д. 22
(место составления протокола)
г. Москва, СВЗ района Новопусево

Главной специалистом Московским районным отделом
должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол) Лаврикова О.Г.

на основании ст. 283 Кодекса РФ об административных правонарушениях составил (-а) настоящий протокол в отношении:

1. Государственное учреждение культуры Музея Москвы
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

2. Адрес, телефон: 111396 г. Москва, Союзный пр-т, д. 22
(юридический/фактический адрес для юридического лица; место жительства/адрес регистрации для физического лица)

3. (для юридического лица): ИНН 7720009634
Банк ОАО "Банк Москва" оф. Теркино г. Москва
Расч/С 70662810600310000005 Кор/С 30101810500000000219
БИК 044525219 КПП 772001001 ОКATO 45263546000

4. (для физического лица): дата и место рождения — « » 19 г.

место работы и адрес места работы:

5. Иные сведения: Главной инженер ЮА в Москве СВЗ района Новопусево
(для физического лица — данные о документе, удостоверяющем личность; указание о нахождении на воинской службе; для должностного лица — должность; для представителя юридического лица — фамилия, имя, отчество, должность; отметка о действии по доверенности)

по доверенности № Б/И от 20.03.2012 г.

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников), ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами и обязанностями в соответствии с Кодексом) разъяснены — Лаврикова О.Г.
(подпись или отметка об отказе от подписи) (фамилия, инициалы)

Время совершения правонарушения: "20" марта 2012 г. 15 ч. 00 м.

Место совершения правонарушения: г. Москва ул. Фрунзенская, д. 15, в. 1

Административное правонарушение выразилось в следующем:

В ходе проверки работ по технической эксплуатации и обслуживанию
(описание события правонарушения и других необходимых обстоятельств дела, предусмотренных ст. 26.1 КоАП)
ремонтной бригады по адресу: г. Москва ул. Фрунзенская, д. 15, к. 1 в 15.00
когда совершено (дата и время совершения), в каких именно действиях (бездействиях) оно выразилось;
выявлено: 1) отсутствие средств ВЗУ (вводно-распределительное устройство)
(какой нормативный акт нарушен (название, дата, номер, пункт, часть, статья); последствия правонарушения)
и оформлены в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок; 2) отсут-
ствие маркировки наименований аппаратов защиты и их
перечень во ВЗУ; 3) во ВЗУ проведение многожильных проводов выполнен-
но неправильно; 4) отсутствие крышки рубильников на улице № 15
во ВЗУ; 5) во ВЗУ соединены токоведущие проводники выполнен-
ными скрутками
Таким образом нарушен пункт 2.2 статьи 96-01/2
"Положения по технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил их действия" (утверждены
и введены в действие постановлением Главного управления МЧС России от
04.06.1996г. № 465)

В указанных действиях усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного: ст. 9.1 Кодекса г. Москвы об административных правонарушениях. Отметки о разъяснении прав иным лицам (при их участии в составлении протокола): права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. КоАП РФ, мне разъяснены. (потерпевший - ст.25.2; свидетеля - ст.ст. 17.9, 25.6; понятого - ст.25.7; специалиста - ст.ст. 17.9, 25.8; эксперта - ст.ст. 17.9, 25.9; переводчика - ст.ст. 17.9, 25.10 КоАП)

- 1) _____ (процессуальное положение) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)
_____ (адрес места проживания/регистрации, телефон)
- 2) _____ (процессуальное положение) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)
_____ (адрес места проживания/регистрации, телефон)

Объяснения, заявления, замечания лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении (законного представителя юридического лица):

(существо поступивших объяснений, заявлений, замечаний и поправок к протоколу или отметка о том, что они не поступили)

С протоколом ознакомлен:

Лицо, в отношении которого составлен протокол (законный представитель юридического лица):

_____ (подпись, отметка отказа от подписи) _____ (Лаврикова О.Т.)
(фамилия, инициалы)

Протокол составил:

_____ (подпись должностного лица) _____ (Лавриков О.В.)
(фамилия, инициалы)

Копия протокола вручена (отправлена по почте):

1. «20» марта 2012 г. _____ (подпись) _____ (Лаврикова О.Т.)
(фамилия, инициалы)
2. « » 20 г. _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

О рассмотрении дела № В-103/12-Бил «03» апрель 2012 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 19 (2 этаж, каб.209) уведомлен:

_____ (подпись) _____ (Лаврикова О.Т.)
(фамилия, инициалы)

Прошу рассмотреть дело без моего участия: _____ (подпись) _____ (Лавриков О.В.)
(фамилия, инициалы)

Приложение №1
к Акту проверки
№ В-0087-БМЛ от 22.05.2012г

В-0087-БМЛ от 20.03.2012

(предписание - № и дата / Акты предыдущей проверки № и дата / и др.)

Выданного: ГУП г. Москвы "ДЕЗ района "Новогиреево"

ОБЪЕКТ: Жилой дом

(Жилой дом, ПИИ, ОЭС и др.)

АДРЕС: 111396, Фряжевская ул., д. 15, к. 1

Проверкой установлено:

№ п.п.	Код	Мероприятия, предусмотренные предписанием	Срок исполнения	Дата вступления в силу информации о завершении работ	Дата предыдущей проверки	Дата завершения работ
1	1431105	Укомплектовать средствами индивидуальной защиты во ВРУ (вводно-распределительное устройство)	16.05.2012			16.05.2012
2	1431109	Укомплектовать рукоятками рубильники на лучах "А" и "Б" во ВРУ (вводно-распределительное устройство)	16.05.2012			16.05.2012
3	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) соединения токоведущих проводников выполнить в соответствии с правилами электромонтажа	16.05.2012			16.05.2012
4	1431109	Однoliniейную схему ВРУ (вводно-распределительное устройство) оформить в соответствии с правилами устройства электроустановок	16.05.2012			16.05.2012
5	1431109	Промаркировать и обозначить все аппараты защиты во ВРУ (вводно-распределительное устройство) и вывесить их перечень	16.05.2012			16.05.2012
6	1431109	Во ВРУ (вводно-распределительное устройство) присоединения многожильных проводов выполнить через наконечники	16.05.2012			16.05.2012
7	1631105	Обозначить шкафы ПК (пожарный кран), укомплектовать шкафы ПК средствами тушения огня пожарными рукавами	16.05.2012			16.05.2012

За неисполнение предписания в срок составлен протокол № _____

Продолжение на _____ листах

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПРОВЕДИВШЕГО ПРОВЕРКУ:

[Подпись] (Александр Д.И.)
[Подпись] (Ковышкин В.И.)
 _____ (_____)
 _____ (_____)
 _____ (Бонин М.И.)

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Директор ГУП г. Москвы "ДЕЗ
района "Новогиреево"

