





**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

Колодезный пер. д.14  
(место составления акта)

09 июня 2012 г.  
(дата составления акта)  
15 час. 20 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
**№ В-0976**

09 июня 2012 г. по адресу: Утренняя ул., д. 7  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение о проверке № Р-В-0418 от 16.05.2012, выдал Ревин Н. А., Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ВНЕПЛАНОВАЯ, ВЬЕЗДНАЯ проверка в отношении:  
Государственное унитарное предприятие города Москвы "Дирекция единого заказчика района "Новогиреево" (ГУП г. Москвы "ДЕЗ района "Новогиреево")

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

09 июня 2012 г., с 9:10 до 9:20 Продолжительность: 0 ч. 10 мин.

Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 0 ч. 10 мин.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственной жилищной инспекцией города Москвы (Мосжилинспекция)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дорина Светлана Ильясовна  09.06.2012 г. 9:00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: решение № 07-07-2012 от 05.03.2012

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: 1) ведущий специалист ИЖН по ВАО Оборская Надежда Ефимовна; 2) Государственная жилищная инспекция города Москвы, главный специалист Левченко Евгения Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 1) директор ГУП г. Москвы "ДЕЗ района "Новогиреево" Дорина Светлана Ильясовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

см. Приложение 1 к Акту проверки

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1) Приложение 1

Подписи лиц, проводивших проверку:

(Оборская Н. Е.)

(Левченко Е. Ю.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор ГУП г. Москвы "ДЕЗ района "Новогиреево" Дорина Светлана Ильясовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

09 июня 2012 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)





**МОСКВА**  
**ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ**  
**Государственное унитарное предприятие города Москвы**  
**«ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА РАЙОНА**  
**«НОВОГИРЕЕВО»**

(официальное сокращенное наименование: ГУП ДЕЗ района Новогиреево)

111396, г. Москва, Союзный пр-т, д.22

тел.: 8-495-303-07-07  
факс: 8-499-748-40-87

"20" 06 2012г. № ФН-1249  
на № \_\_\_\_\_ от " " 2012г.

**Начальнику ИЖН по ВАО**  
**В.В. Лукину**

**Уважаемый Владимир Валерьевич!**

ГУП ДЕЗ района Новогиреево на предписание № В-0976 от 09.06.2012 г. сообщает, что по адресу: Утренняя ул., д. 7, силами эксплуатирующей организации выполнены следующие работы:

- чердак очищен от мусора;
- вентиляционные отверстия частично оборудованы сетками с размерами ячеек 10 x 10 мм.;
- в подвале восстановлена теплоизоляция на отдельных участках трубопровода системы ЦО.

Копия справки эксплуатирующей организации прилагается.

Директор



**С.И. Дорина**







МОСКВА

Восточный Административный Округ  
ОАО УК «Ремонтно-эксплуатационное управление  
№ 38 района НОВОГИРЕЕВО»

111397, Москва  
ул. Братская д. 21 кор. 1

Тел./факс: 368-47-79

13.06.12г. № \_\_\_\_\_

В ЖИ по ВАО г. Москвы  
Оборской Н.Е.

Справка

ОАО УК «РЭУ-38 р-на Новогиреево» сообщает, что согласно предписания № В-0976 от 09.06.12г по адресу ул. Утренняя, д. 7 выполнены следующие работы:

- чердак очищен от мусора;
- вентиляционные отверстия частично оборудованы сетками ;
- восстановлена теплоизоляция на отдельных участках трубопровода системы цо в подвале;

Директор по производству



Тараскина Е.В.

